

Leistungserklärung

gemäß VO (EU) 305/2011

ORTNER SE16 56/56/69

Leistungserklärung Nr.: 002-OR-SE16565669

-
- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
Ortner SE16-56/56/69, Kachelofen- oder Putzofenheizeinsatz

 - Verwendungszweck:**
Raumheizer in Gebäuden ohne Warmwasserbereitung

 - Hersteller:**
Ortner GmbH, Hürmer Straße 36, A-3382 Loosdorf

 - Bevollmächtigter:**
-

 - System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes:**
System 3

 - Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt:**
Versuchs- und Forschungsanstalt der Hafner Österreichs, Österreichischer Kachelofenverband, NB 1733
-

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandsicherheit	Erfüllt	
Brandverhalten	A1	
Abstand zu brennbaren Materialien Mindestabstand (bei freistehender Bauweise)	Hinten = 200 mm Seitlich = 200 mm Vorne = 1300 mm (im Strahlungsbereich der Scheibe) Boden= 0 mm	
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	Erfüllt	
Reinigbarkeit	Erfüllt	
Emissionen von Verbrennungsprodukten	0,08 % CO (Kohlenmonoxid)	
Oberflächentemperatur	Erfüllt	
Elektrische Sicherheit	Erfüllt	
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Keine Leistung festgestellt	
Max. Betriebsdruck	Nicht zutreffend	EN 13229, 2007-01-01
Abgastemperatur in der Messstrecke (KMS / KAM)	106 °C / 230 °C	
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung (KMS / KM)	611 °C / 611 °C	
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	Keine Leistung festgestellt	
Wärmeleistung	Erfüllt	
Nennwärmeleistung (bezogen auf die Abbranddauer) (KMS / KAM)	52 kW / 38 kW	
Raumwärmeleistung (bezogen auf die Speicherdauer) (KMS / KAM)	4,3 kW / 2,1 kW	
Wasserwärmeleistung	Nicht zutreffend	
Wirkungsgrad	>80 %	

8. **Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.**

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

ORTNER GMBH
HÜRMER STR. 36
A-3382 LOOSDORF
0 27 54 / 27 07

Loosdorf, am 14.07.2017

DI Martin Brader / Leitung F&E